| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса ед., кг | Приме-чание |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Узел учета холодной воды: | | | |
| 1 | СДВ-И-1.6-4-20мА | Датчик давления 0-1.6МПа, | 1 | 0,2 | |
| | | 4-20мА, М20Х1.5 | | | |
| 2 | МП3-У | Манометр, 0-1.0МПа | 1 | 0,2 | 150°С |
| 3 | ЭРСВ-540ФВ | Расходомер-счетчик электромаг- | 1 | 4,1 | |
| | | нитный фланцевый, Ду25 | | | |
| 4 | 11б27п1 | Кран шар. муфтовый вн.-вн., Ду15 | 1 | 0,149 | |
| 5 | | Кран шар. муфтовый со спуском | 2 | 0,15 | 150°С |
| | | вн.-вн., Ду15 | | | |
| 6 | 11с69п | Кран шар. фланцевый, сталь, Ду50 | 2 | 9,7 | 200°С |
| 7 | | Присоед. арматура для ЭРСВ-540ФВ | 1 | | |
| | | Ду25, компл. №1 (фланцы, шпильки, | | | |
| | | крепеж, габаритный имитатор | | | |
| | | расходомера, прокладки) | | | |
| | | | | | |
| | ГОСТ 17380-83 | Отвод 90°45Х2.5 | 3 | 0,3 | |
| | | Отвод гнутый Ду15 | 1 | 0,04 | |
| | ГОСТ 17378-2001 | Переход К-57Х3.0-32Х2.0 | 2 | 0,2 | |
| | ГОСТ 17378-2001 | Переход К-57Х3.0-45Х2.5 | 2 | 0,2 | |
| | ГОСТ 3262-75 | Резьба неоц. Ду15 | 3 | | |
| | ГОСТ 12820-80 | Фланец 1-50-10 Ст.20 | 4 | 2,06 | |
| | | Футорка М20Х1.5(вн.)-G1/2(нар.) | 1 | | |
| | | Трубные заготовки | | | |
| | ГОСТ 3262-75 | Труба ⌀25Х3.2 (5Ду+3Ду) - 230мм | 1 | 0,55 | |
| | ГОСТ 3262-75 | Труба ⌀40Х3.5 - 1200мм | 1 | 4,61 | |
| | ГОСТ 10704-91 | Труба ⌀57Х3.5 - 150мм | 2 | 0,73 | |

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|

1137-16-УУТЭ-К

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разработал | Глебов | | |
| Н.контр. | Кириенков | | |
| ГИП | Кириенков | | |

Схема узла учета монтажная (окончание)

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 7 | |

ООО "ПриборМонтажСервис" г.Смоленск

Копировал

Формат А4

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса ед., кг | Приме-чание |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Демонтажные работы | | | |
| | ГОСТ 3262-75 | Трубопровод Ду40 | 1.5м | | |
| | | Кран шар. муфт. Ду32 | 1шт | | |
| | | | | | |
| | | Материалы на ящик: | | | |
| | | Уголок 40Х40Х4.0 – 11 м | | | |
| | | Труба прямоугольная 40х25 мм – 9.6 м | | | |
| | | Лист стальной х/к Ст3. | | | |
| | | 1.5х1250х2000. | | | |
| | | Петля накладная стальная | 2шт | | |
| | | Замок навесной | 2шт | | |
| | | Анкер-болт с гайкой 10х75 | 12 | | |

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата | 1137-16-УУТЭ-К | Лист 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Копировал Формат А4