


Согласовано

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.


Термопреобразователь сопротивления ВЗ/ЕТ ТПС




СДВ-И-1.6-4-20мА
Футорка М20Х1.5(вн.)-G1/2(нар.)





Электромагнитный расходомер ВЗ/ЕТ ЭР (Лайт М)



Б



Тепловычислитель ВЗ/ЕТ ТСРВ-042



Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	Отсек интерфейсов		
2	Дисплей индикатора		
3	Клавиатура		
4	Отсек коммутации		
5	Крышка отсека коммутации		
6	Гермовводы сигнальных кабелей и кабелей связи		
7	Гермоввод кабеля питания		
8	Разъем интерфейса RS-232		
9	Разъем интерфейса USB-Device		
10	Разъем интерфейса USB-Host		
11	Термопреобразователь сопротивления		
12	Защитная гильза		
13	Штуцер		
14	Трубопровод		
15	Кран шаровый муфтовый со спуском, Ду15		
16	Футорка М20Х1.5(вн.)-G1/2(нар.)		
17	Датчик давления СДВ-И-1.6-4-20мА		
18	Отвод гнутый, Ду15		
19	Прямолинейный отрезок трубы		
20	Прилегающий фланец		
21	ЭМР (габаритный имитатор ППР)		
22	Электрические проводники для соединения корпуса ЭМР с трубопроводом		

						1013-15-УУТЭК			
						Жилой дом г. Ярцево, ул. Гагарина, д.1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Узел учета тепловой энергии и холодной воды коммерческий	Стация	Лист	Листов
Разработал	Печкарев						Р	4	
Н. контр.	Кириенков								
Утв.	Кириенков					Схема монтажная подключения (пломбировки) приборов учета		ООО "ПриборМонтажСервис" г. Смоленск	