

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чение							
		Узел учета тепловой энергии,										
		горячей воды:										
Ш1		Шкаф №1										
	ЩМП 07	а. Щит металлический	1шт									
QF2, QF3	BA-47	б. Автоматический выключатель,										
		однополюсный, 4А	2шт									
QF4	ABDT 32	в. Автомат дифференциальный,										
		двухполюсный, 10А, 30мА	1шт									
		г. Розетка с заземляющим контактом										
		на DIN-рейку, 10А	1шт									
	КМПн 2/6	д. Бокс ПВХ, 6-ти местный	1шт									
	ИВП 15.24	е. Ист. питания ~220/=24В	3шт									
	DIN 35/7.5	ж. Рейка монтажная под АССВ-030	0,2м									
		-рейка монтажная под ТСПВ-024М	0,3м									
	ТСПВ-024М	з. Тепловычислитель	1шт									
	АССВ-030	и. Адаптер сотовой связи с										
		внешней антенной	1шт									
		к. Короб перфорированный 40x25	1м									
QF1	BA-47	Автоматический выключатель,										
		однополюсный, 16А	1шт									
	ЗНИ-6	Зажим наборный	2шт									
	КМПн 2/2	Бокс ПВХ, 2-х местный	1шт									
		Кабельная продукция										
		Кабель ВВГ 3x1.5	25м									
		Кабель КСПЭВ 2x0.5	40м									
		Кабель КСПЭВ 2x2x0.5	40м									
		Провод ШВВП 2x0.5	80м									
1126-16-УУТЭ-К												
Изм.		Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Схема соединения внешних проводов (окончание)			Стация	Лист	Листов
										Р	11	
										000 "ПриборМонтажСервис" г.Смоленск		
Инв. № подл.		Разработал		Глебов								
		Н.контр.		Кириенков								
		ГИП		Кириенков								

[illegible]