




Термопреобразователь сопротивления  
ВЗ/ЕТ ТПС




СДВ-И-1.6-4-20мА  
Футорка М20Х1.5(вн.)-G1/2(нар.)



Тепловычислитель ВЗ/ЕТ ТСРВ-024М



Электромагнитный расходомер  
ВЗ/ЕТ ЭР (Лайт М)



Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	Дисплей индикатора		
2	Клавиатура		
3	Модуль вычислителя и модуль измерителя		
4	Модуль коммутации		
5	Разъем RS-232		
6	Заглушка мембранная		
7	Термопреобразователь сопротивления		
8	Защитная гильза		
9	Штуцер		
10	Трубопровод		
11	Кран шаровый муфтовый со спуском, Ду15		
12	Датчик давления СДВ-И-1.6-4-20мА		
13	Отвод гнутый, Ду15		
14	Прямойлинейный отрезок трубы		
15	Прилегающий фланец		
16	ЭМР (габаритный имитатор ППР)		
17	Электрические проводники для соединения корпуса ЭМР с трубопроводом		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

						1125-16-УУТЗ-К			
						Жилой дом г. Смоленск, ул. П. Алексеева, д. 6			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Узел учета тепловой энергии, горячей воды, холодной воды коммерческий	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Глебов					Р	4	
Н. контр.		Кириенков							
						Схема монтажная подключения (пломбировки) приборов учета	ООО "ПриборМонтажСервис" г.Смоленск		
Утв.		Кириенков							