

Согласовано

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чение			
		Узел учета тепловой энергии,						
		горячей воды:						
Ш1		Шкаф №1						
	ЩМП 07	а. Щит металлический	1шт					
QF2, QF3	BA-47	б. Автоматический выключатель,						
		однополюсный, 4А	2шт					
QF4	ABDT 32	в. Автомат дифференциальный,						
		двухполюсный, 10А, 30мА	1шт					
		г. Розетка с заземляющим контактом						
		на DIN-рейку, 10А	1шт					
	КМПн 2/6	д. Бокс ПВХ, 6-ти местный	1шт					
	ИВП 15.24	е. Ист. питания ~220/=24В	3шт					
	DIN 35/7.5	ж. Рейка монтажная под АССВ-030	0,2м					
		-рейка монтажная под ТСПВ-024М	0,3м					
	ТСПВ-024М	з. Тепловычислитель	1шт					
	АССВ-030	и. Адаптер сотовой связи с						
		внешней антенной	1шт					
		к. Короб перфорированный 40х25	1м					
QF1	BA-47	Автоматический выключатель,						
		однополюсный, 16А	1шт					
	ЗНИ-6	Зажим наборный	2шт					
	КМПн 2/2	Бокс ПВХ, 2-х местный	1шт					
		Кабельная продукция						
		Кабель ВВГ 3х1.5	25м					
		Кабель КСПЭВ 2х0.5	40м					
		Кабель КСПЭВ 2х2х0.5	40м					
		Провод ШВВП 2х0.5	80м					
1125-16-УУТЗ-К								
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата								
Инв. № подл.	Разработал		Глебов		Схема соединения внешних проводов (окончание)	Стадия	Лист	Листов
						Р	11	
	Н.контр.		Кириенков			000 "ПриборМонтажСервис" г.Смоленск		
	ГИП		Кириенков					

