

		Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чение				
		1	СДВ-И-1.6-4-20мА	Датчик давления 0-1.6МПа, 4-20мА, М20Х15	4	0,2					
		2	МПЗ-У	Манометр, 0-1.0МПа	4	0,2	150°С				
		3	ЭРСВ-440Л	Расходомер-счетчик электромаг- нитный, Ду25	2	1,33					
		4	ЭРСВ-440Л	Расходомер-счетчик электромаг- нитный, Ду32	2	1,62					
		5	ВЗ/ЕТ ТПС	Термопреобразователь сопро- тивления, L=50, в т.ч.: -защитная гильза под ТПС	2	0,3					
		6	ВЗ/ЕТ ТПС	Термопреобразователь сопро- тивления, L=70, в т.ч.: -защитная гильза под ТПС	2	0,3					
		7	ОР.502	Воздухоотводчик автомат. Ду15	4	0,3					
		8	МЗВГ	Задвижка фланц. с обрез. клином, Ду50	4						
		9	FAF2330	Клапан обратный межфланцевый, Ду50, PN16	1	0,92	110°С				
		10	11δ27п1	Кран шар. муфтовый вн.-вн., Ду15	4	0,149					
		11		Кран шар. муфтовый со спуском вн.-вн., Ду15	8	0,15	150°С				
		12	11с69п	Кран шар. фланцевый, сталь, Ду80	4	16,5	200°С				
		13		Присоед. арматура для ЭРСВ-440Л Ду25, компл. №1 (фланцы, шпильки, крепеж, задаритный имитатор расходомера прокладки)	2						
	Взам. инв. №	14		Присоед. арматура для ЭРСВ-440Л Ду32, компл. №1 (фланцы, шпильки, крепеж, задаритный имитатор расходомера прокладки)	2						
	Подп. и дата	1125-16-УУТЗ-К									
Инв. № подл.	Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Схема узла учета монтажная (окончание)		Стация	Лист	Листов
	Разработал		Глебов						Р	7	
	Н.контр.		Кириенков						ООО "ПриборМонтажСервис" г.Смоленск		
	ГИП		Кириенков								

		Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чение	
				<u>Закладные конструкции</u>				
				Штуцер под ВЗ/ЕТ ТПС (прям.)	4			
			ГОСТ 17380-83	Отвод 90°57X3.0	4	0,5		
			ГОСТ 17380-83	Отвод 90°76X3.5	1	1		
			ГОСТ 17380-83	Отвод 90°89X3.5	4	1,4		
			ГОСТ 17380-83	Отвод 90°108X4.0	1	2,5		
			ГОСТ 17380-83	Отвод 90°133X4.0	4	3,8		
				Отвод гнутый Ду15	4	0,04		
			ГОСТ 17378-2001	Переход К-57X3.0-32X2.0	4	0,2		
			ГОСТ 17378-2001	Переход К-57X3.0-45X2.5	4	0,2		
			ГОСТ 17378-2001	Переход К-76X3.5-57X3.0	2	0,4		
			ГОСТ 17378-2001	Переход К-89X3.5-57X3.0	6	0,6		
			ГОСТ 17378-2001	Переход К-108X4.0-89X3.5	6	0,9		
			ГОСТ 17378-2001	Переход К-133X5.0-108X4.0	4	1,6		
			ГОСТ 3262-75	Резьба неоц. Ду15	8			
			ГОСТ 12820-80	Фланец 1-50-10 Ст.20	8	2,06		
			ГОСТ 12820-80	Фланец 1-80-10 Ст.20	8	3,19		
				<u>Трубные заготовки</u>				
			ГОСТ 3262-75	Труба ϕ 25X3.2 (5Ду+3Ду) - 230мм	2	0,55		
			ГОСТ 3262-75	Труба ϕ 32X3.2 (5Ду+3Ду) - 300мм	2	0,93		
			ГОСТ 10704-91	Труба ϕ 57X3.5 - 100мм	1	0,49		
			ГОСТ 10704-91	Труба ϕ 57X3.5 - 150мм	2	0,73		
			ГОСТ 10704-91	Труба ϕ 57X3.5 - 200мм	3	0,98		
			ГОСТ 10704-91	Труба ϕ 57X3.5 - 400мм	1	1,95		
			ГОСТ 10704-91	Труба ϕ 57X3.5 - 600мм	1	2,94		
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1125-16-УУТЭ-К		Лист
								8

