

Инф. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

ЖУРНАЛ УЧЕТА ЗА \_\_\_\_\_ 20\_\_ год

Название потребителя

Абонент №:

Ответственное лицо за учёт:

Телефон:

Коэффициенты пересчета для приборов:

Теплосистема ТС1

$$W_1 = M_1 x(h_1 - h_{x0})$$

$$W_2 = M_2 x (h_2 - h_{x0})$$

$$W_{TC1} = M_1 x (h_1 - h_2)$$

Теплосистема ТС2

$$W_1 = M_1 x(h_1 - h_{x0})$$

$$W_2 = M_2 x (h_2 - h_{x0})$$

$$W_{TC2} = M_1 x(h_1 - h_{x0}) - M_2 x(h_2 - h_{x0})$$

$$t_{x_0} = 50$$

[illegible]

Ответственный за учет тепловой энергии:

						1125-16-УУТЗ-К.Ж			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разработал		Глебов				Журнал учета	Стадия	Лист	Листов
							Р	1	1
Н.контр.		Кириенков					ООО "ПриборМонтажСервис" г. Смоленск		
ГИП		Кириенков							

Примечание: Форма журнала учета носит рекомендательный характер. Потребитель вправе использовать форму журнала учета в соответствии с образцами, приведенными в приложении к учетной тепловой энергии и теплоносителя.