

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Службы Заказчика  
НКО "ФСР г. Севастополь"

В.В.Рыбалкин

" 21.06.2017 г.

«Фонд содействия  
ремонту города  
Севастополя»

Дефектный акт

Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем центрального отопления многоквартирного дома по адресу: г. Севастополь, ул. Юмашева, дом 3

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
<b>Раздел 1. СЕКЦИЯ 2</b>				
<b>СТОЯКИ</b>				
1	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм	100 м трубопрово да	5,88	
2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм	100 м трубопрово да	4,92	
3	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм	10 м	-45,71	
4	Труба из полипропилена: PN 25/25	м	457,1	
5	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 25-30 мм	10 шт.	66	
6	Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 25x20x25 мм	10 шт.	32	
7	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 25 мм	10 шт.	32	
8	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 25 мм	10 шт.	16	
9	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, под ключ диаметром: 25x3/4"	10 шт.	32	
10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм	100 м трубопрово да	0,96	
11	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм	10 м	-8,63	
12	Труба из полипропилена: PN 25/20	м	86,3	
13	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 20 мм	10 шт.	1	
14	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром: 20x1/2"	10 шт.	1	
15	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	100 шт.	1,6	
16	Установка радиаторов: чугунных	100 кВт радиаторов и конвекторов	1,792	
17	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром: 25x1□2"	10 шт.	32	
18	Вентиль настроечный радиаторный ИГЛ (Eagle), с внутренней и наружной резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2): прямой, размером 1□2"	шт	320	
19	Пробки радиаторные	шт	320	
<b>Раздел 2. СЕКЦИЯ 3</b>				

1	2	3	4	5
СТОЯКИ				
20	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм	100 м трубопрово да	5,88	
21	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм	100 м трубопрово да	4,92	
22	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм	10 м	-45,71	
23	Труба из полипропилена: PN 25/25	м	457,1	
24	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 25-30 мм	10 шт.	66	
25	Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 25x20x25 мм	10 шт.	32	
26	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 25 мм	10 шт.	32	
27	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 25 мм	10 шт.	16	
28	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, под ключ диаметром: 25x3/4"	10 шт.	32	
29	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм	100 м трубопрово да	0,96	
30	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм	10 м	-8,63	
31	Труба из полипропилена: PN 25/20	м	86,3	
32	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 20 мм	10 шт.	1	
33	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром: 20x1/2"	10 шт.	1	
34	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	100 шт.	1,6	
35	Установка радиаторов: чугунных	100 кВт радиаторов и конвекторов	1,792	
36	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром: 25x1□2"	10 шт.	32	
37	Вентиль настроечный радиаторный ИГЛ (Eagle), с внутренней и наружной резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2); прямой, размером 1□2"	шт	320	
38	Пробки радиаторные	шт	320	
Раздел 3. СЕКЦИЯ 4-5				
СТОЯКИ				
39	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм	100 м трубопрово да	10,044	
40	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм	100 м трубопрово да	8,364	
41	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм	10 м	-77,7	
42	Труба из полипропилена: PN 25/25	м	777	
43	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 25-30 мм	10 шт.	12	
44	Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 25x20x25 мм	10 шт.	56	



1	2	3	4	5
45	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметр: 25 мм	10 шт.	56	
46	Муфта полипропиленовая соединительная диаметр: 25 мм	10 шт.	28	
47	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, под ключ диаметр: 25x3/4"	10 шт.	56	
48	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм	100 м трубопровода	1,68	
49	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм	10 м	-15,1	
50	Труба из полипропилена: PN 25/20	м	151	
51	Муфта полипропиленовая соединительная диаметр: 20 мм	10 шт.	2	
52	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметр: 20x1/2"	10 шт.	2	
53	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	100 шт.	2,8	
54	Установка радиаторов: чугунных	100 кВт радиаторов и конвекторов	3,136	
55	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметр: 25x1□2"	10 шт.	56	
56	Вентиль настраечный радиаторный ИГЛ (Eagle), с внутренней и наружной резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2): прямой, размером 1□2"	шт	560	
57	Пробки радиаторные	шт	560	
<b>Раздел 4. Новый Раздел</b>				
58	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметр: до 50 мм	100 м трубопровода	21,804	

Составил: инженер строительного контроля НКО"ФСКР г.Севастополь"

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Зам.начальник Службы Заказчика НКО "ФСКР г.Севастополь"

(должность, подпись, расшифровка)

Р.А. Сычев