

Схема подключения стояков В1 по подвалу



1. Труба стальная водогазопроводная оцинкованная (диаметры см.лист 12).
2. Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ду25 (Ду32*).
3. Кран шаровый полнопроходный VALTEC BASE 1" (1 1/4 " *) .
4. Кран дренажный VT.430.N.04 1/2 ".
5. Фитинг PP-R с переходом на наружную резьбу 32x1" (40x1 1/4 " *).
6. Труба PP-R Dn32 (Dn40*).
7. Гильза из стальных труб Dn48x3 (Dn60x3*) L=330мм.

Примечание: Значения со знаком * для стояков Ст.В1-2,17. Отметки трубопровода В1 принять с учетом уклона 0.003.

Изм.	Кол.	Лист	N°док	Подпись	Дата	0416-1182/17 ВК			
						Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в п. Эльбан Амурского района.			
Директор		Борис				Микрорайон 2, дом №26. Водоснабжение.	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Кекелева					П	7	
Разраб.		Орлов				Прокладка трубопроводов В1, К1 по подвалу в осях 1-5. Подключение стояков В1.	МУП "УКС" Амурского муниципального района		