

**НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР –
ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В
ХАБАРОВСКОМ КРАЕ»**

НО «ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ ФОНД
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА»

Ленина ул., д. 57, г. Хабаровск, 680030
Тел (4212) 75-49-22, E-mail: info@fkr27.ru
ОГРН 1132700001917
ИНН/КПП 2722999970/272101001

06 МАР 2017

№ 03- 11/ *2108*

На № _____ от _____

Директору
ООО Строительная компания
«Электро Монтаж Строй»

РАЗЪЯСНЕНИЕ

положений аукционной документации №FKR21021800001

ПОСТУПИВШИЙ ВОПРОС: «Просим Вас дать разъяснения на ряд вопросов: В техническом задании на капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения в многоквартирном доме по адресу Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Гагарина 14 Указан -вынос приборов учета из квартир в поэтажные навесные щитки, размещение щитков на межэтажных лестничных площадках; в сметной документации учтён монтаж 12 модульных накладных щитков ЩРН- 12з с установкой в них 2 п автоматических выключателей 40А. и 1п 25А без приборов учёта. которые в них не поместятся. Нет однолинейной схемы главного распределительного щита (кол-во необходимых отходящих линий, номинальных токов автоматических выключателей) для расчёта стоимости. замена внутридомовых разводящих магистралей и стояков коммунального и квартирного освещения (проводом марки ПВ-3нгLS) В сметной документации взята стоимость ПВ 3.».

РАЗЪЯСНЕНИЕ: Выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовой инженерной системы электроснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Гагарина, д. 14., предусматривает определенный перечень работ:

1. Замену ВРУ;
2. Прокладку силовых линий проводом ПВ3 в металлической трубе по чердачному помещению;
3. Установку на лестничной площадке 12 модульных щитов наружного исполнения, с комплектацией автоматических выключателей 2P 40А
4. Расключение квартир кабелем проложенным в кабель канале ВВГ на 3*6 с установкой в квартирном щите автоматического выключателя 1P 25А, индивидуальные приборы учета электроэнергии не переносятся;

В случае возникновения дополнительных вопросов, Вы можете обратиться в производственный отдел по тел. 75-49-21-главный специалист производственного отдела Яценко Сергей Иванович.

Директор



А.В. Сидорова

Худяков Александр Владимирович
(4212)754914